



**ארגון עובדי המים**

ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה

*אצור הצרכה ואיכות מים*

מעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות במט"ש רמת השרון ובמט"ש חפץ-חיים

28.6.2012

עבור דורון ברק, מנכ"ל  
ניסים חביב, מנהל אגף שפ"ע,  
אייל שני, מנהל היחידה הסביבתית,  
החברה הכלכלית מודיעין.  
שלום לכם,

**הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 27.6.2012**

1. מדדי איכות מים:

ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	PH
0.0	0.4	6.5	15.3	8.6

- בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.
- אין כל ריח חריג.
- נשלחה דוגמה לבדיקה בקטריאלית.
- העכירות ו-pH עולים – התופעה אופיינית לעונה עקב התפתחות אצות מוגברת.
- העלייה בריכוז האמוניה בעייתית, ועשויה להוות סכנה לדגים. יש לוודא שינקו מהמים שאריות ופסולת, ולא להגדיל את כמות הברווזים בשטח.

בברכה,  
מוטי פלדלייט

קיבוץ אייל ד.ג השרון התיכון מיקוד 45840  
טלפון משרד: 09-7903444 | 09-7903440-FAX  
www.iwwa.co.il | Mail: [iww@iwwa.co.il](mailto:iww@iwwa.co.il)

ייעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.