



20.11.2014

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים, מנהלת אופק.
חיים בלאייש-מנהל אגף שפ"ע, חן טנא - מנהל היחידה הסביבתית, מרים דהאן, חכ"ל מודיעין.
שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.11.2014

1. מדדי איכות מים:

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
380	0.048	0.13	8.2	10.5	7.80

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.

3. אין כל ריח חריג.

4. רמת הזיהום הבקטריאלי עלתה מאד, והיא קרובה כעת לערך המרבי (400) המותר ע"י משרד הבריאות בחופי רחצה (הבדיקה מצורפת). בשבוע הקרוב נבצע בדיקה חוזרת, ובהתאם לתוצאה נראה אם יש צורך בפעולות נוספות.

בברכה,

מוטי פלדלייט