



18.12.2014

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים, מנהלת אופק.

שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 16.12.2014

1. מדדי איכות מים:

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
52	0.046	0.28	8.0	20.0	7.80

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.

3. אין כל ריח חריג.

4. רמת הזיהום הבקטריאלי פחתה (מצורפת בדיקה).

בברכה,

מוטי פלדלייט

