

תעודת בדיקה: 41417

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	שם:	איש קשר
שם:	ארגון עובדי המים	שם:
כתובת:	ד.ג שרון 45840	טלפון:
עיר:	אייל	סולורי: 050-3009322
מיקוד:		פקס:

הזמנת עבודה: D161214-48-1	מועד הגעת הדגימות	16/12/2014 18:00	מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של הלקוח
נדגם ע"י	לקוח			

תיאור הדגימה: מודיעין - מי נוף	מספר הדגימה: 72504
תנאי שמירת הדגימה וההובלה: מקורר	מועד דיגום: 16/12/2014 13:30:00
	זמן הבדיקה: 16/12/14 19:06

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
קוליפורמים צואתיים במים	52		cfu/100mL		SM 9222D	

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י



הלנה סוקולוב

מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ



סימה אייזנדרוף

מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ

- סוף תעודה -