



12.7.2016

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים,

מנהלת אופק.

שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 10.7.2016

1. מדדי איכות מים:

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
2	0.016	<0.2	8.1	8.2	8.1

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.

3. אין כל ריח חריג.

4. יש התפתחות עונתית של אצות שגורמת לעלייה ב-PH ובעכירות המים.

5. רמת הזיהום הבקטריאלי תקינה (מצורפת בדיקה).

בברכה,

מוטי פלדלייט

