



5.2.2017

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים,

מנהלת אופק.

שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 30.1.2017

1. מדדי איכות מים:

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט- N (מג"ל)	ריכוז אמוניה- N (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
18	0.015	<0.02	7.9	2.02	6.5

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.

3. אין כל ריח חריג.

4. נמצא שיפור באיכות המים ברוב המדדים – ירידה ב-PH, ירידה בריכוז האמוניה

ובעכירות).

5. רמת הזיהום הבקטריאלי תקינה (מצורפת בדיקה).

בברכה,

מוטי פלדלייט

