



24.5.2018

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים, מנהלת אופק.
ניב חסון, מח' איכות סביבה, עיריית מודיעין
שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 21.5.2018

1. מדדי איכות מים :

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
150	<0.01	0.35	8.0	4.85	9.5

- בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.
- אין כל ריח חריג.
- ריכוז קולי צואתי תקין (מצורפת תעודת הבדיקה).
- ההתחממות גרמה לפעילות שמתבטאת בעליית העכירות, PH ואמוניה.
- יש לשים לב אם נראים דגים מתים באגם.

בברכה,

מוטי פלדלייט