



ארגון עובדי המים

ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה

אצור הצרכה ואיכות מים

מעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות במט"ש רמת השרון ובמט"ש חפץ-חיים

22.3.2012

עבור דורון ברק, מנכ"ל
ניסים חביב, מנהל אגף שפ"ע,
אייל שני, מנהל היחידה הסביבתית,
החברה הכלכלית מודיעין.
שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 22.3.2012

1. מדדי איכות מים:

ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	PH
0.0	0.05	*5.3	3.60	7.1

* ריכוז החמצן נמוך יחסית בגלל שהבדיקה בוצעה מוקדם בבוקר.

- בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.
- אין כל ריח חריג.
- נשלחה דוגמה לבדיקה בקטריאלית.
- ברווזים – ראיתי שיש בבריכה ברווזים שאינם ברווזי בר. יש להימנע ממצב שהברווזים יישארו דרך קבע, וזאת כדי למנוע את זיהום המים. זיהום מהברווזים לאורך זמן יגרום להעלאת העכירות, עלייה בריכוז החיידקים, תמותת דגים וריחות רעים.

בברכה,
מוטי פלדלייט

קיבוץ אייל ד.ג השרון התיכון מיקוד 45840
טלפון משרד: 09-7903444 | FAX -09-7903440
www.iwwa.co.il | Mail: iww@iwwa.co.il

ייעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.