



ארגון עובדי המים

ייעוץ, תכנון וטיפול במערכות מים וסביבה

אצור הצרכה ואיכות מים

מעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות במט"ש רמת השרון ובמט"ש חפץ-חיים

23.5.2012

עבור דורון ברק, מנכ"ל,
ניסים חביב, מנהל אגף שפ"ע,
אייל שני, מנהל היחידה הסביבתית,
החברה הכלכלית מודיעין
שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 23.5.2012

1. מדדי איכות מים:

ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	PH
0.0	0.2	8.0	10.1	7.3

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.
3. אין כל ריח חריג.
4. נשלחה דוגמה לבדיקה בקטריאלית.
5. העכירות עולה – התופעה אופיינית לעונה עקב התפתחות אצות מוגברת.

בברכה,
מוטי פלדלייט

קיבוץ אייל ד.ג השרון התיכון מיקוד 45840
טלפון משרד: 09-7903444 | FAX -09-7903440
www.iwwa.co.il | Mail: iww@iwwa.co.il

ייעוץ, תכנון, פיקוח וביצוע: משאבות, צנרת, ביוב, איכות מים, השקיה, אוטומציה, פיקוד ובקרה, חסכון באנרגיה, משק חום.