



28.9.2014

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים, מנהלת אופק.
חיים בלאייש-מנהל אגף שפ"ע, חן טנא - מנהל היחידה הסביבתית, מרים דהאן, חכ"ל מודיעין.
שלום לכם,

הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 18.9.2014

1. מדדי איכות מים:

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
10	0.031	0.77	8.6	5.60	7.80

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.

3. אין כל ריח חריג.

4. יש עלייה בריכוז האמוניה – יש לשים לב אם נמצאו דגים מתים וליידע אותי.

5. ריכוז כלוריד – 595 מג"ל. הערך שנמדד מבטא את תהליך ההמלחה המתרחש באגם בגלל האידוי. הרמה שנמדדה

אינה בעייתית מבחינה תברואית או הישרדות הדגים.

6. רמת הזיהום הבקטריאלי תקינה (מצורפת תעודת בדיקה).

בברכה,

מוטי פלדלייט

