

תעודת בדיקה: 90234

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	שם:	איש קשר
שם:	ארגון עובדי המים	שם:
כתובת:	ד.ג שרון 45840	טלפון:
עיר:	אייל	סלולרי: 050-3009322
מיקוד:		פקס:

הזמנת עבודה:	D310315-48-4
מועד הגעת הדגימות	14/04/2015 17:45
נדגם ע"י	לקוח
טופס נטילה של הלקוח	מס' טופס הנטילה

מספר הדגימה:	114571
תאור הדגימה:	מי נוף- מודיעין
תנאי שמירת הדגימה וההובלה:	מקורר
מועד דיגום:	14/04/2015 13:00:00
זמן הבדיקה:	14/04/15 18:20

הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
	SM 9222D		cfu/100mL		60	קוליפורמים צואתיים במים

הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י



הלנה סוקולוב

מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ



סימה אייזנדרוף

מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ

- סוף תעודה -