

## תעודת בדיקה: 104237

### Final Report

#### המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	שם:	איש קשר
שם:	ארגון עובדי המים	שם:
כתובת:	ד.ג שרון 45840	טלפון:
עיר:	אייל	סולורי: 050-3009322
מיקוד:		פקס:

הזמנת עבודה:	D300415-48-6
מועד הגעת הדגימות	21/05/2015 15:00
נדגם ע"י	הלקוח - גרסיאלה
טופס נטילה של הלקוח	מס' טופס הנטילה

מספר הדגימה:	133571	מספר הדגימה:	133571
תאור הדגימה:	מי נוף - מודיעין	מועד דיגום:	21/05/2015 13:00:00
תנאי שמירת הדגימה וההובלה:	מקורר	זמן הבדיקה:	21/05/15 16:11

בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
קוליפורמים צואתיים במים	22		cfu/100mL		SM 9222D	

#### הערות

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

  
נטליה קוסין  
מעבדה למיקרוביולוגיה  
בקטוכם בע"מ

  
סימה איזנדרוף  
מעבדה למיקרוביולוגיה  
מעבדת בקטוכם בע"מ

- סוף תעודה -