

תעודת בדיקה: 444657

Final Report

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: ארגון עובדי המים	שם:
כתובת: ד.נ שרון 45840	טלפון:
עיר: אייל	סלולרי:
מיקוד:	פקס:

הזמנת עבודה: D020518-0057-1	מועד הגעת הדגימות	מועד נטילה של לקוח
מס' טופס הנטילה	02/05/2018 13:00:00	טופס נטילה של לקוח
דגם ע"י		מתן דוד - דוגם מוכר ע"י מ. הבריאות

תיאור הדגימה: מי נופש - פארק ענבה מודיעין	מספר הדגימה: 615268
תנאי שמירת הדגימה וההובלה: מקורר	זמן הבדיקה: 02/05/2018 09:15:00
מועד דיגום: 02/05/2018 09:15:00	הערת תקן: 328
הערות	שיטה
בדיקה	תוצאה
תחום מותר	יחידת מידה
*LOQ	הערות
קוליפורמים צואתיים במים	SM 9222D
X ≤ 10000	(1)(2)
60	
cfu/100mL	

הערות
דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות: 2.41

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות
- הערה מס' 328 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לקריטריונים לאיכות המים לנופש ללא מגע גוף

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Elena Sokolov Microbiology department quality trustee