



20.7.2014

עבור

רון ברזני - מנהל הקמה, דודי בן דוד - מנהל תפעול ונכסים, מנהלת אופק.  
חיים בלאייש-מנהל אגף שפ"ע, חן טנא - מנהל היחידה הסביבתית, מרים דהאן, חכ"ל מודיעין.  
שלום לכם,

**הנדון: דו"ח איכות מים באגם פארק ענבה, 17.7.2014**

1. מדדי איכות מים:

ספירת קולי צואתי (ב-100 מ"ל)	ריכוז ניטריט (מג"ל)	ריכוז אמוניה (מג"ל)	ריכוז חמצן מומס (מג"ל)	עכירות (NTU)	pH
30	0.025	0.25	8.6	5.56	8.38

2. בדיקת מוצקים מרחפים במים – לא נמצא חומר מוצק מעל 80 מיקרון.

3. אין כל ריח חריג.

4. רמת הזיהום הבקטריאלי תקינה (מצורפת תעודת בדיקה).

בברכה,

מוטי פלדלייט